171712050390

黄冈博创检测技术服务有限公司
HUANGGANG BO CHUANG DETECTION TECHNOLOGY SERVICE CO., LTD.

鄂 B&C（2023）[检]字 060151 号

[redacted]

[redacted]

# 说明

1、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责，对检测结果不做评价。

2、报告无本单位“检验检测专用章”、骑缝章、CMA章及校核、审核、授权

3、报告内容需齐全、清楚，涂改、增删无效。

4、未经本单位书面批准，本报告不得部分复制，经本单位批准全文复制的报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”仍无效。

5、如委托单位对本报告数据有异议，应于收到本报告之日起十日内（邮寄

结果。

6、本单位商标、名称及本报告不得用于产品标签、广告宣传。

本机构通讯资料：

黄冈博创检测技术服务有限公司

地址：湖北省黄冈市黄州区新港北路19号

黄冈光谷联合科技城A2幢101号

电话：0713-8100389

邮政编码：438000

电子邮箱：hgbcjc@126.com

# 1、项目概况

受华新水泥（麻城）有限公司委托，我公司于 2023 年 6 月 6 日对华新水泥（麻城）有限公司的水质现状进行了现场监测，根据现场监测、实验室分析结果，编制了此报告。

# 2、监测内容

根据委托单位的要求，按照国家规定的相关技术规范，对该项目所在区域的水质现状进行了现场监测，具体监测内容见表 1。

表 1 采样信息一览表

| 监测类型 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 污水处理设施排口 | pH、悬浮物、氨氮、化学需氧量、 | |

# 3、检测项目、依据、方法及仪器

检测项目、依据、分析方法、检出限及仪器等详见表 2

表 2 检测项目、检测依据、方法检出限、仪器设备一览表

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬浮物 | | | | |
| 氨氮 | | | | |
| 化学需氧量 | | | | |
| 五日生化需氧量 | | | | |
| pH | HJ 1147-2020 | 电极法 | / | PHB-4 型便携式 pH 计 |

## 4、质量控制措施

（1）本次检测所有采样、检测人员均持证上岗。

（2）本次检测所使用仪器、设备均经计量检定，且在有效期内使用。

| 检测项目 | 单位 | 质控方式 | 质控结果 | 质控评价 |
|---|---|---|---|---|
| 悬浮物 | | | | |
| 氨氮 | | | | |
| 化学需氧量 | | | | |
| 五日生化需氧量 | | | | |

| 监测日期 | 监测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | | | 标准限值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年6月6日 | 污水处理设施排口 | pH | 无量纲 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 6~9 |
| | | 悬浮物 | mg/L | 14 | 16 | 13 | ≤70 |
| | | 氨氮 | mg/L | 1.64 | 1.73 | 1.62 | ≤15 |
| | | 化学需氧量 | mg/L | 15 | 13 | 12 | ≤100 |

| 监测时间 | 监测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 第一次 | 第二次 | 第三次 | 标准值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pH | 无量纲 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 6.9 |

## 6、声明

本检测报告仅适用于华新水泥（麻城）有限公司 2023 年 6 月 6 日的水质现状，检测数据仅代表检测期间报告各位下时段的检测结果，不适用于其它时段。

编制人：

审核人：

签发日期：2023.6.16

******报告结束******

