192812051856

湖南华测[illegible]环境检测有限公司

衡南省[illegible]环境检测[illegible]公司
检验检测专用章

地址：长沙市雨花区[illegible]128号[illegible]工业园第B1B2栋302
电话（Tel）：0731-85360893 传真（Fax）：0731-8536089

报告编制说明

1、检测报告无本公司检测报告专用章、骑缝章无效。未加盖CMA印章的检测报告，其检测结果不具有对社会的证明作用。

2、检测报告内容缮写有分歧、涂改、无审核/签发者签字无效。

检测报告

承 担 单 位 [redacted]

检测报告

1、基础信息

表1 基本信息一览表

项 目	内 容
项目名称	华新水泥（株洲）有限公司委托检测（2025年三季度）
委托单位	华新水泥（株洲）有限公司
检测类别	委托检测
检测内容及项目	1、、废水（1 次/季度） ①DW001（污水总排口）：pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总

检 测 报 告

检测分析方法及仪器设备

1 废水检测分析方法及仪器设备

表2.1 废水检测分析方法及仪器设备

类别	检测项目	分析方法	使用的仪器及编号	检出限
废水	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）	HLJC-XC-70 SX/ST 型 便携式pH/ORP/Cond/DO测量仪	
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB 11901-89）	电子天平	5mg/L
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）	标准COD消解器	4mg/L
	石油（类）	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018）	HLJC-FX-05 JLBG-121U 红外分光测油仪	0.06mg/L

检 测 报 告


3. 检测结果

3.1 废水检测结果

表 3-1 废水检测结果

采样点位	采样时间	检测项目	检测结果				浓度单位
			I	II	III	平均值	
DW001（污水总排口）	2025.06.23	pH 值	8.4	8.3	8.2	/	无量纲
		悬浮物	7.68	7.80	5L	5.99	mg/L
		五日生化需氧量	2.0	1.5	1.2	1.6	mg/L
		化学需氧量	15	14	15	15	mg/L
		石油（类）	1.04	0.56	0.78	0.79	mg/L

附件 1：现场照片

	
DW001（污水总排口）	/

湖南省华朗环境检测有限公司

附件 2：废水样品状态

废水样品状态

采样点位	样品状态
DW001（污水总排口）	无色、无异味、水面无油膜、透明

附件 3：废水流量、水温记录数据表

